

污水总氮检测分析报告单

取样日期	2024.12.20		
取样地点	污水总排12		
执行标准	GB15581-2016	标准限值	≤50mg/L
检测结果	36.52 mg/L		
结论	合格		
分析人	牛晓芳		
复核人	肖隆		
<p>备注： 检测类别：污水 检测项目：总氮 分析方法及依据：HJ636-2012 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 检出限：0.05mg/L</p>			

